

МОДУЛИ АВТОМАТИКИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
МДУ-1-R3, МДУ-1С-R3
Этикетка
ПАСН.423149.056 ЭТ
Редакция 3

Свидетельство о приемке и упаковывании

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.423149.015 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

1 Основные сведения об изделии

1.1 Модули автоматики дымоудаления МДУ-1-R3, МДУ-1С-R3 (с увеличенной нагрузочной способностью выхода) (далее – МДУ) предназначены для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранными-пожарными адресными ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.R3, ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП» и контроллерами адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот.R3, «Рубеж-КАУ2» прот.R3, «Р3-Рубеж-КАУ2».

1.2 МДУ выполняет функции:

а) управления:

1) ручного управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном с выносных кнопок управления или с кнопок на плате модуля;

2) дистанционного управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном по сигналам прибора приемно-контрольного и управления охранных-пожарных адресных в ручном и автоматическом режимах.

б) контроля:

- 1) положения заслонки клапана по состоянию концевых выключателей (кроме электропривода типа «штора»);
- 2) исправности цепей питания привода заслонки на обрыв;
- 3) исправности цепей концевых выключателей привода на обрыв и короткое замыкание;
- 4) исправности цепей выносных кнопок управления на обрыв и короткое замыкание.

в) управления типами приводов (подробнее в руководстве по эксплуатации на МДУ-1-R3, МДУ-1С-R3):

- 1) реверсивный – типа «штора»;
- 2) реверсивные – типа «Реверс 1» или типа «Реверс 2»;
- 3) с возвратной пружиной;
- 4) электромагнитный.

1.3 МДУ маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).

2 Комплектность

Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1-R3 или МДУ-1С-R3.....1 шт.
Этикетка.....1 экз.
Фиксатор P21.610.003.005-01.....1 шт.
Резистор 680 Ом ± 5 %, 0,25 Вт.....8 шт.

3 Гарантия изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие МДУ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года,
для изделий «Серия 3» – 3 года,
для изделий «Серия 5» – 5 лет,
для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену МДУ.

Предприятие-изготовитель (поставщик) несет ответственность и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта МДУ.

3.4 В случае выхода МДУ из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки МДУ на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возвратить по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/mdu_1_r3-1578/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1-R3, МДУ-1С-R3».

Контакты технической поддержки:

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.

support@rubezh.ru

МОДУЛИ АВТОМАТИКИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
МДУ-1-R3, МДУ-1С-R3
Этикетка
ПАСН.423149.056 ЭТ
Редакция 3

Свидетельство о приемке и упаковывании

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.423149.015 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Модуль автоматики Г МДУ-1____-R3

дымоудаления

Заводской номер

Дата выпуска

1 Основные сведения об изделии

1.1 Модули автоматики дымоудаления МДУ-1-R3, МДУ-1С-R3 (с увеличенной нагрузочной способностью выхода) (далее – МДУ) предназначены для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранными-пожарными адресными ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.R3, ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП» и контроллерами адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот.R3, «Рубеж-КАУ2» прот.R3, «Р3-Рубеж-КАУ2».

1.2 МДУ выполняет функции:

а) управления:

1) ручного управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном с выносных кнопок управления или с кнопок на плате модуля;

2) дистанционного управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном по сигналам прибора приемно-контрольного и управления охранных-пожарных адресных в ручном и автоматическом режимах.

б) контроля:

- 1) положения заслонки клапана по состоянию концевых выключателей (кроме электропривода типа «штора»);
- 2) исправности цепей питания привода заслонки на обрыв;
- 3) исправности цепей концевых выключателей привода на обрыв и короткое замыкание;
- 4) исправности цепей выносных кнопок управления на обрыв и короткое замыкание.

в) управления типами приводов (подробнее в руководстве по эксплуатации на МДУ-1-R3, МДУ-1С-R3):

- 1) реверсивный – типа «штора»;
- 2) реверсивные – типа «Реверс 1» или типа «Реверс 2»;
- 3) с возвратной пружиной;
- 4) электромагнитный.

1.3 МДУ маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).

2 Комплектность

Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1-R3 или МДУ-1С-R3.....1 шт.
Этикетка.....1 экз.
Фиксатор P21.610.003.005-01.....1 шт.
Резистор 680 Ом ± 5 %, 0,25 Вт.....8 шт.

3 Гарантия изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие МДУ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года,
для изделий «Серия 3» – 3 года,
для изделий «Серия 5» – 5 лет,
для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену МДУ.

Предприятие-изготовитель (поставщик) несет ответственность и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта МДУ.

3.4 В случае выхода МДУ из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки МДУ на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возвратить по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/mdu_1_r3-1578/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1-R3, МДУ-1С-R3».

Контакты технической поддержки:

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.

support@rubezh.ru